

NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

- Non consentire l'accesso ai laboratori alle persone non autorizzate.
- Istruire tutti i discenti, prima dell'inizio dell'attività, sulle procedure da attuare in caso di emergenza.
- Rispettare rigorosamente il divieto di fumo e l'uso di fiamme libere ove non autorizzate.
- Rimuovere le sorgenti di calore non necessarie all'attività lavorativa, quali: apparecchi di riscaldamento portatili, fornelli domestici, etc.
- Rimuovere dai luoghi di lavoro materiali di scarto, materiali cartacei in quantità superiore all'uso richiesto per la normale attività lavorativa, attrezzature e materiali obsoleti e/o in disuso.
- Mantenere stabilmente sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di sicurezza.
- Facilitare l'apertura delle porte e/o dei portoni posti sulle vie di esodo.
- Mantenere chiuse le porte tagliafuoco, che non sono aperte a mezzo di elettromagnete.
- Mantenere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche temporaneo, l'accesso ai presidi antincendio.
- Non disattivare, danneggiare, asportare o usare in modo improprio i dispositivi antincendio e di sicurezza installati.
- Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi.

NORME PER L'USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE

- Adoperare fiamme libere solo se dotate di dispositivi di sicurezza
- Adoperare solo apparecchiature elettriche a norma
- Non utilizzare, attrezzi, utensili, macchinari in cattivo stato di conservazione e/o che presentano parti elettriche deteriorate.
- Non sovraccaricare l'impianto elettrico mediante l'utilizzo di prese multiple
- Mettere fuori tensione le apparecchiature elettriche che non devono restare in servizio.
- Non ostruire le aperture di ventilazione di macchinari e delle apparecchiature elettriche.
- Avvisare immediatamente il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o macchinari non perfettamente funzionanti.

NORME PER L'USO DI SOSTANZE INFIAMMABILI E POTENZIALMENTE ESPLOSIVE

- Acquisire e consultare la SDS delle sostanze chimiche prima di adoperarle, verificando la compatibilità con le altre sostanze e gli agenti estinguenti presenti
- Conservare le sostanze in quantità minime, in appositi contenitori muniti di idonea etichettatura
- Non usare fiamme libere nella medesima zona in cui siano presenti sostanze infiammabili o esplosive
- Alloggiare in frigoriferi antideflagranti ad uso esclusivo i liquidi infiammabili e/o che necessitano di basse temperature e non riporle nei frigoriferi o freezer di tipo domestico.
- Detenere in laboratorio bombole contenenti gas compressi o liquefatti opportunamente ancorate al muro e solo per il tempo strettamente necessario.

